

## Poznámky k rozpočtu

### Střecha

1. V rozpočtu položka 004/1 odstranění asf krytiny. PD se o této operaci nezmiňuje naceněna symbolická cena.
2. 004/6 realizace nové asf.krytiny nejspíš jako parotěsná zábrana. PD nezmiňuje, naceněna symbolická cena. (ponechání stávající asf.krytiny bude plně plnit funkci parotěsné vrstvy)
3. 004/12 Chybná specifikace tepelné izolace, naceněna cena odpovídající PD tedy EPS200S

### Lodžie

4. 005/20 Zábradlí je naceněno ve variantě hliník, profily Raillog se skly connex, jehož cena je srovnatelná, se zábradlím z ocelových uzavřených profilů s pozinkovanou úpravou, u kterého je problém s uchycením skleněných výplní.

Variantní rozpočet, zahrnuje zateplení certifikovaným systémem firmy Baunit pěnovým polystyrenem EPS70F nahrazujícím minerální vatu, s řešením detailů PKO-16-013 a PKO-16-008, díky kterým tento systém splňuje požární předpisy.

Cenová nabídka neobsahuje náklady spojené s realizací stavby ve vztahu k městské případně státní správě. (poplatky za zábor veřejného prostranství, uzavírky, případně změny organizace dopravy)